

**Информация о доступной мощности котельных  
АО "ПРОХЛАДНЫЙ ТЕПЛОЭНЕРГО"**

№	Наименование и адрес котельной	Мощность котельной, Гкал/час	Подключенная нагрузка к котельной, Гкал/час	Доступная мощность котельной, Гкал/час
1	2	3	4	5
	<b>г.Прохладный</b>			
1	«Головка, 331» ул.Головка, 331.	12,000	10,05369	1,94632
2	«Горбольница» ул.Ленина, 113.	5,870	1,86258	4,00742
3	«Медовый переулок» пер. Медовый, 17/1.	6,000	4,34539	1,65461
4.	«Нагорный переулок» ул.Ленина, 21/1	9,000	5,61362	3,38638
5	«Казачья площадь» ул.Красноармейская,109/а	7,500	7,27684	0,22316
6	«Школа №2» пер.Больничный, 41/1	0,900	0,48550	0,41450
7	«Боронтова, 275» ул. Боронтова, 275.	0,900	0,21570	0,68430
8	«Швейная фабрика» ул.Гагарина, 24/1	3,840	2,60224	1,23776
9	«Школа-интернат» ул.Мичурина, 33	0,900	0,26690	0,63310
10	«ПМК(Озерная)» ул.Емельяненко, 34/10	4,500	1,97722	2,52278
11	«Б.О.К.» ул.Ст. Разина ,1.	4,500	0,26730	4,23270
12	«Школа №1» ул.Овчарова,66/2	0,432	0,36470	0,06730
13	«Винсовхоз №1» ул.Горького ,36/1	2,400	1,37254	1,02746
14	«Винсовхоз №2» ул.Дзержинского, 40/1	2,400	0,67580	1,72420
15	«Западный район (Водник)»ул.Свободы, 343	8,400	5,09955	3,30045
16	«РСС» пер.Заводской, 82/1	1,300	0,39760	0,90240
17	«К.Маркса , 1/2» ул.К.Маркса, 1/2	0,215	0,11490	0,10010
18	"Боронтова, 220, 222/1", ул. Боронтова, 220	1,290	1,25310	0,03690
19	Котел к ж.дому, ул. Боронтова, 99	0,081	0,08110	-0,00010
20	Котел к ж.дому, ул. Головка, 92	0,081	0,07820	0,00280
	Итого	72,509	44,40448	28,10452

Начальник ПТО

Залин О.П.